

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей
 городского округа Самара
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»
 (МБОУ ДОД г.о. Самара «ДМШ № 7»)

Победы ул., 83 д., г. Самара, Россия, 443058
 Тел: (846) 995 47 69; факс: (846) 995 00 87; e-mail: dmch7@yandex.ru

Руководителю Управления ФС по надзору
 в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека
 по Самарской области

Главному санитарному врачу В.А. Жернову

Доводим до Вашего сведения об устранении нарушений требований установленные протоколом об административном правонарушении № 5/934 от 18.11.2014 года и Постановлением № 05/934 от 01.12.2014 года нарушением ст.11, 28 ФЗ от 30.03.1999 г, № 52 –ФЗ « О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения » : п.5.1,п3.8, п.6.2.п.3 Сан.Пин(Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей ».

Наименование мероприятий	Выполнение мероприятий
П.3.8 потолки, стены, полы в кабинетах 5,13,14 с нарушениями целостности , побелка осыпается, трещины	В каникулы нарушения будут устранены. Запланирован ремонт 2,5,13,14,10 классов.
П.5.1 Уровни искусственного освещения в помещениях организации (кабинет № 4, 12) не отвечают требованиям , согласно протокола лабораторных испытаний № 26644 от 27.10.2014 года , уровень искусственной освещенности составил 184,165,173, при норме 200 лк)	Лампы к классам заменены на люминисцентные .Освещенность в классах отрегулирована .
П.6.2 в кабинете № 12 температура воздуха не отвечает требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний № 26642 от 27.10.2014 года, температура воздуха составляет 24,6 -24,4 при норме (20-22 С)	Контроль за постоянный проветриванием помещений.
П.6.3 в кабинете № 12 относительная влажность воздуха не отвечает требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний № 26642 от 27.10.2014 года .Относительная влажность воздуха составляет 38-39 % (при норме 40-40)	Контроль за состоянием влажности воздуха.

Нарушения полностью будут устранены в срок до 10.10.2017 года согласно
 Постановлению № 05/934 от 01.12.2014 года.

Директор «ДМШ № 7»

В.Е. Иванов

